



Comitato Tecnico Regionale

(art. 10 D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105)

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
A B R U Z Z O

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE ABRUZZO DEL GIORNO 27.01.2021 – STOGIT SPA, DEPOSITO DI GAS NATURALE CON CENTRALE A CUPELLO (CH).

In data 27.01.2021 alle ore 10.00 circa, in applicazione delle misure emanate in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunito in videoconferenza multipoint il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (di seguito indicato CTR), giusta convocazione effettuata con nota prot. n. 780 del 21.01.2021.

Partecipano alla riunione, con modalità di accesso singolo, i componenti del CTR elencati in calce al presente verbale.

Verificata l'efficacia dei collegamenti, la presenza dei partecipanti e la consistenza del numero legale, l'ing. Stefano Marsella, presidente del Comitato Tecnico, apre la seduta presentando il seguente punto all'ordine del giorno:

- illustrazione del rapporto finale di ispezione effettuata ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 presso il deposito di gas naturale della società STOGIT spa con centrale in Cupello (CH).

Il Presidente passa, quindi, la parola all'arch. Giovanni De Rosa che, in qualità di componente della commissione ispettiva incaricata con decreto n. 80 del 01.10.2020, presenta nel dettaglio il rapporto finale di ispezione, indicato nel seguito anche RFI, sottoscritto in data 16.12.2020 e trasmesso dall'ARTA Abruzzo con nota prot. n. 57584/2020 del 19.12.2020

Il relatore evidenzia che il SGS-PIR, così come riscontrato nel corso dell'ispezione, è complessivamente adeguato e rispondente nei suoi elementi essenziali, sia in termini strutturali, sia di contenuto, a quanto previsto dalla normativa e dal Documento di Politica.

Il SGS-PIR, così come riscontrato nel corso dell'ispezione, risulta attuato, sebbene siano state rilevate alcune non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell'allegato H del D.Lgs. 105/2015. Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate la Commissione ha ritenuto necessario formulare le proposte di prescrizioni e raccomandazioni di cui allo specifico RFI.

Al termine dell'esposizione il Presidente avvia, quindi, il giro di tavolo per conoscere le posizioni di ciascun componente al riguardo. Al termine della discussione, relativamente all'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione, il Comitato, preso atto delle conclusioni della commissione, il cui rapporto finale di ispezione viene acquisito come parte integrante e sostanziale del presente verbale, dispone, ai sensi dell'art. 27 co. 8 del D.Lgs. 105/2015, che la società ottemperi alla prescrizione proposta dalla commissione ispettiva al punto 6.iii e di seguito riportata, trasmettendone la programmazione entro 60 giorni dalla comunicazione del verbale di seduta.

N.	Rif.	Prescrizione
1	6.iii	Mantenere negli anni 2021 e 2022 la previsione di due esercitazioni aggiuntive rispetto alle previsioni minime di legge con test di verifica sui singoli partecipanti.

Il Comitato richiama, poi, la società a recepire le raccomandazioni proposte dalla commissione ispettiva ai punti indicati nel prospetto che segue.



Comitato Tecnico Regionale

(art. 10 D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105)

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
A B R U Z Z O

N.	Rif.	Raccomandazione
1	1.i	E' opportuno anticipare la consultazione dei RLSA rispetto all'adozione del documento di politica.
2	3.iii	Integrare la ITL-018 con indicazione dei criteri di accettabilità del rischio.
3	4.i	Prevedere la possibilità di accesso alle informazioni sui set di taratura dei componenti (laddove previsti) per gli operatori incaricati degli interventi in campo.
4	4.i	Prevedere un controllo di coerenza sui campi "tempo" valorizzati manualmente.
5	4.i	Estendere l'applicazione delle linee guida sull'invecchiamento a tutte le articolazioni dell'impianto (compressione, trattamento, flowline, cluster).
6	4.iii	Garantire la conclusione delle revisioni dei manuali operativi entro i termini temporali contrattualizzati con la società esterna.
7	4.iv	Aggiornare il software di gestione della manutenzione per facilitare la visualizzazione degli indicatori suddivisi per polo.
8	6.iii	Definire il tempo massimo necessario per la finalizzazione del verbale relativo all'effettuazione della prova di emergenza.
9	6.iii	Attivare e mantenere uno scambio di informazioni con i responsabili del nodo SNAM affinché questi possano garantire che il personale che accede al nodo sia stato adeguatamente informato, formato e addestrato in relazione ai rischi derivanti dall'attività di Stogit e alle azioni in emergenza.
10	6.iv	Prevedere ulteriore attività formativa dedicata agli argomenti principali riguardanti il piano di emergenza esterno: competenze, modalità di predisposizione e modalità di attivazione.

Relativamente all'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici il Comitato prende atto che la commissione ispettiva, a seguito delle verifiche svolte, non ha ritenuto necessario formulare prescrizioni specifiche.

Per maggior dettagli relativi alle prescrizioni e raccomandazioni si rimanda alla lettura puntuale dell'allegato rapporto finale di ispezione.

Nei termini sopraccitati il gestore dovrà dare comunicazione dell'adozione delle azioni correttive volte all'ottemperanza della prescrizione, significando che le verifiche del superamento di tutte le non conformità saranno oggetto del mandato della prossima ispezione (art. 27 del D.Lgs. 105/2015).

La Direzione Regionale VV.F. comunicherà gli inviti alle Autorità indicate al punto 11.3 del RFI (pag. 22 di 23).

Il presidente, infine, verificato il regolare svolgimento della riunione, attraverso la possibilità di discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e quella di visionare i documenti, condivisi in videoconferenza unitamente al presente verbale, incarica il segretario di leggere quest'ultimo.

Terminata la lettura del verbale, redatto contestualmente allo svolgimento della riunione, il presidente chiama, quindi, ognuno dei partecipanti per confermare l'approvazione dello stesso.

Tutti i componenti approvano.

Acquisita l'approvazione del documento da parte di tutti i partecipanti alla riunione, il presidente dichiara chiuso il verbale che, una volta firmato digitalmente dal presidente e dal segretario, verrà immediatamente trasmesso a tutti i componenti in successione per la sottoscrizione digitale. I componenti che si trovassero nella impossibilità di firmare digitalmente il verbale, entro 48 ore dovranno inviare alla Direzione Regionale VV.F. Abruzzo, possibilmente tramite pec, il verbale firmato in modalità autografa.

Alle ore 11.00 circa la seduta viene sciolta.



Comitato Tecnico Regionale

(art. 10 D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105)

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
A B R U Z Z O

PRESIDENTE C.N.VV.F.	Dott. Ing. Stefano MARSELLA	firmato digitalmente
COMPONENTE C.N.VV.F.	Dott. Arch. Marcella IMBRISCO	firmato digitalmente
COMPONENTE C.N.VV.F.	Dott. Ing. Daniele CENTI	firmato digitalmente
COMPONENTE C.N.VV.F.	Dott. Ing. Davide MARTELLA	firmato digitalmente
COMPONENTE A.R.T.A.	Dott. Ing. Armando LOMBARDI	firmato digitalmente
COMPONENTE A.R.T.A.	Dott. Ing. Simonetta CAMPANA	assente
COMPONENTE I.N.A.I.L-S.R.C.V.	Dott. Ing. Raffaele IOVENE	firmato digitalmente
COMPONENTE Regione ABRUZZO	Dott.ssa Daniela RONCONI	firmato digitalmente
COMPONENTE Ord. Ingg. L'AQUILA	Dott. Ing. Umberto BEOMONTE ZOBEL	firmato digitalmente
COMPONENTE I.T.L. CHIETI	Dott. Ing. Giovanni CIOFFI	firmato in modalità autografa
COMPONENTE UNMIG	Dott. Ing. Salvatore INTERLANDI	firmato in modalità autografa
COMPONENTE ASL2 Lanciano Vasto Chieti	Dott. Giuseppe LATTANZIO	firmato in modalità autografa
COMPONENTE Provincia di Chieti	Dott. Arch. Francesco FARAONE	assente
COMPONENTE Comune di Cupello (CH)	Dott. Arch. Alessio POMPONIO	firmato digitalmente
COMPONENTE Comune di Monteodorisio (CH)	Dott. Arch. Italo PAGANELLI	assente
COMPONENTE Comune di Lentella (CH)	Geom. Maurizio ANTONINI	assente
COMPONENTE Comune di Furci (CH)	Geom. Marco PICCIRILLI	assente
COMPONENTE Comune di San Salvo (CH)	Dott. Ing. Franco MASCIULLI	assente

COPIA DI LAVORO

COMUNE DI CUPELLO - Prot. n. 0000825 del 29-01-2021 arrivo



Comitato Tecnico Regionale

(art. 10 D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105)

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
A B R U Z Z O

COMPONENTE Comune di Scerni (CH)	sig. Rappresentante del Comune di Scerni (CH)	assente
segretario	Dott. Ing. Angelo URSINI	firmato digitalmente
componente commissione C.N.VV.F.	Dott. Arch. Giovanni B. DE ROSA	firmato digitalmente
componente commissione UNMIG	Dott. William ZERBINI	firmato digitalmente

COPIA DI LAVORO